



Dott.ssa Patrizia Verduchi (European Chemist)

DELTA A.P.S.

ambiente prevenzione sicurezza

Via Maria Melato, n° 38/54 - 00139 Roma

C.F. e P.IVA 04779681008 - C.C.A.A. 802272

Iscr. Trib. Roma 7357/94

Cap. Soc. Euro 46.481,13 i.v.

Tel. 0633610093 - Fax 0633612946



LAB N° 1198

Azienda con sistema di gestione certificata UNI EN ISO 9001:2008 - Certificato n° IT 99/0143 da SGS. Italia

M 7.5.16 M Aq. Rev 1 del 23/01/2015

Rapporto di prova n° PV/A13909/17

Roma li, 30/12/2017

Rif. Prot. AB/99/17

Committente:

Deloitte Consulting Srl, Via G. Romagnosi n°18a - Roma

Tipo campione:

Acqua

Origine del campione:

IRCCS – Via Orazio Flacco n°65, Bari

Posizione:

Patologia Clinica – Utenza bagno, Lab. Ematologia
coagulazione

Volume di campionamento:

1 Lt

Campionamento effettuato da:

Delta APS Service Srl in data 04/12/2017

Data di accettazione in laboratorio:

05/12/2017

Temperatura ed ora di ricezione in laboratorio:

8° C – h: 18:00

Conservazione campione in laboratorio:

4,0 °C

Analizzato da:

Presso il laboratorio della Delta A.P.S. Service Srl
Via Maria Melato n°22, Roma

Data inizio prove: 06/12/2017

Data fine prove: 16/12/2017

Rif. Protocollo	Prova	Unità di misura	Valore rilevato	Metodo
2676M/1	Ricerca e conta di Legionella spp e pneumophila (1,2-14)	UFC/L	<100 UFC/L	ISO 11731:2017

Giudizio: Secondo le linee guida per la prevenzione ed il controllo della legionellosi del 2015, ottenendo concentrazioni di legionelle inferiori a 100 UFC/L, non è necessario effettuare interventi di sanificazione.

-Il presente Rapporto di Prova riguarda esclusivamente i campioni sottoposti a prova.

-Tutte le prove riguardano campionamenti microbiologici dell'acqua

-Il Rapporto di Prova non può essere riprodotto parzialmente senza l'autorizzazione scritta e concessa dal laboratorio

Il Responsabile del Laboratorio
Dott. Chimico Patrizia Verduchi





Dott.ssa Patrizia Verduchi (European Chemist)

DELTA A.P.S.

ambiente prevenzione sicurezza

Via Maria Melato, n° 38/54 - 00139 Roma

C.F. e P.IVA 04779681008 - C.C.A.A. 802272

Iscr. Trib. Roma 7357/94

Cap. Soc. Euro 46.481,13 i.v.

Tel. 0633610093 - Fax 0633612946



LAB N° 1198

Azienda con sistema di gestione certificata UNI EN ISO 9001:2008 - Certificato n° IT 99/0143 da SGS. Italia

M 7.5.16 M Aq. Rev 1 del 23/01/2015

Rapporto di prova n° PV/A13910/17

Roma li, 30/12/2017

Rif. Prot. AB/99/17

Committente:

Deloitte Consulting Srl, Via G. Romagnosi n°18a - Roma

Tipo campione:

Acqua

Origine del campione:

IRCCS – Via Orazio Flacco n°65, Bari

Posizione:

Patologia Clinica – Lab. Ematologia coagulazione, lavabo laboratorio

Volume di campionamento:

1 Lt

Campionamento effettuato da:

Delta APS Service Srl in data 04/12/2017

Data di accettazione in laboratorio:

05/12/2017

Temperatura ed ora di ricezione in laboratorio:

8° C – h: 18:00

Conservazione campione in laboratorio:

4,0 °C

Analizzato da:

Presso il laboratorio della Delta A.P.S. Service Srl
Via Maria Melato n°22, Roma

Data inizio prove: 06/12/2017

Data fine prove: 16/12/2017

Rif. Protocollo	Prova	Unità di misura	Valore rilevato	Metodo
2677M/2	Ricerca e conta di Legionella spp e pneumophila (1,2-14)	UFC/L	<100 UFC/L	ISO 11731:2017

Giudizio: Secondo le linee guida per la prevenzione ed il controllo della legionellosi del 2015, ottenendo concentrazioni di legionelle inferiori a 100 UFC/L, non è necessario effettuare interventi di sanificazione.

-Il presente Rapporto di Prova riguarda esclusivamente i campioni sottoposti a prova.

-Tutte le prove riguardano campionamenti microbiologici dell'acqua

-Il Rapporto di Prova non può essere riprodotto parzialmente senza l'autorizzazione scritta e concessa dal laboratorio

Il Responsabile del Laboratorio
Dott. Chimico Patrizia Verduchi





Dott.ssa Patrizia Verduchi (European Chemist)

DELTA A.P.S.

ambiente prevenzione sicurezza

Via Maria Melato, n° 38/54 - 00139 Roma

C.F. e P.IVA 04779681008 - C.C.A.A. 802272

Iscr. Trib. Roma 7357/94

Cap. Soc. Euro 46.481,13 i.v.

Tel. 0633610093 - Fax 0633612946



LAB N° 1198

Azienda con sistema di gestione certificata UNI EN ISO 9001:2008 - Certificato n° IT 99/0143 da SGS. Italia

M 7.5.16 M Aq. Rev 1 del 23/01/2015

Rapporto di prova n° PV/A13911/17

Roma li, 30/12/2017

Rif. Prot. AB/99/17

Committente:

Deloitte Consulting Srl, Via G. Romagnosi n°18a - Roma

Tipo campione:

Acqua

Origine del campione:

IRCCS – Via Orazio Flacco n°65, Bari

Posizione:

Patologia Clinica – Lab. Microbiologia clinica, lavabo laboratorio

Volume di campionamento:

1 Lt

Campionamento effettuato da:

Delta APS Service Srl in data 04/12/2017

Data di accettazione in laboratorio:

05/12/2017

Temperatura ed ora di ricezione in laboratorio:

8° C – h: 18:00

Conservazione campione in laboratorio:

4,0 °C

Analizzato da:

Presso il laboratorio della Delta A.P.S. Service Srl
Via Maria Melato n°22, Roma

Data inizio prove: 06/12/2017

Data fine prove: 16/12/2017

Rif. Protocollo	Prova	Unità di misura	Valore rilevato	Metodo
2678M/3	Ricerca e conta di Legionella spp e pneumophila (1,2-14)	UFC/L	<100 UFC/L	ISO 11731:2017

Giudizio: Secondo le linee guida per la prevenzione ed il controllo della legionellosi del 2015, ottenendo concentrazioni di legionelle inferiori a 100 UFC/L, non è necessario effettuare interventi di sanificazione.

-Il presente Rapporto di Prova riguarda esclusivamente i campioni sottoposti a prova.

-Tutte le prove riguardano campionamenti microbiologici dell'acqua

-Il Rapporto di Prova non può essere riprodotto parzialmente senza l'autorizzazione scritta e concessa dal laboratorio

Il Responsabile del Laboratorio
Dott. Clinico Patrizia Verduchi





Dott.ssa Patrizia Verduchi (European Chemist)

DELTA A.P.S.

ambiente prevenzione sicurezza

Via Maria Melato, n° 38/54 - 00139 Roma

C.F. e P.IVA 04779681008 - C.C.A.A. 802272

Iscr. Trib. Roma 7357/94

Cap. Soc. Euro 46.481,13 i.v.

Tel. 0633610093 - Fax 0633612946



LAB N° 1198

Azienda con sistema di gestione certificata UNI EN ISO 9001:2008 - Certificato n° IT 99/0143 da SGS. Italia

M 7.5.16 M Aq. Rev 1 del 23/01/2015

Rapporto di prova n° PV/A13912/17

Roma li, 30/12/2017

Rif. Prot. AB/99/17

Committente:

Deloitte Consulting Srl, Via G. Romagnosi n°18a - Roma

Tipo campione:

Acqua

Origine del campione:

IRCCS – Via Orazio Flacco n°65, Bari

Posizione:

Patologia Clinica – Lab. Chimica clinica, lavabo 1, lavabo vicino ingresso

Volume di campionamento:

1 Lt

Campionamento effettuato da:

Delta APS Service Srl in data 04/12/2017

Data di accettazione in laboratorio:

05/12/2017

Temperatura ed ora di ricezione in laboratorio:

8° C – h: 18:00

Conservazione campione in laboratorio:

4,0 °C

Analizzato da:

Presso il laboratorio della Delta A.P.S. Service Srl
Via Maria Melato n°22, Roma

Data inizio prove: 06/12/2017

Data fine prove: 16/12/2017

Rif. Protocollo	Prova	Unità di misura	Valore rilevato	Metodo
2679M/4	Ricerca e conta di Legionella spp e pneumophila (1,2-14)	UFC/L	(1) 500 UFC/L	ISO 11731:2017

(1) Legionella pneumophila PN 1

Giudizio: Secondo le linee guida per la prevenzione ed il controllo della legionellosi del 2015, ottenendo concentrazioni di legionelle superiori a 100 UFC/L, è necessario effettuare interventi di sanificazione.

-Il presente Rapporto di Prova riguarda esclusivamente i campioni sottoposti a prova

-Tutte le prove riguardano campionamenti microbiologici dell'acqua

-Il Rapporto di Prova non può essere riprodotto parzialmente senza l'autorizzazione scritta e concessa dal laboratorio

Il Responsabile del Laboratorio
Dott. Chimico Patrizia Verduchi



Dott.ssa Patrizia Verduchi (European Chemist)

DELTA A.P.S.

ambiente prevenzione sicurezza

Via Maria Melato, n° 38/54 - 00139 Roma

C.F. e P.IVA 04779681008 - C.C.A.A. 802272

Iscr. Trib. Roma 7357/94

Cap. Soc. Euro 46.481,13 i.v.

Tel. 0633610093 - Fax 0633612946



LAB N° 1198

Azienda con sistema di gestione certificata UNI EN ISO 9001:2008 - Certificato n° IT 99/0143 da SGS. Italia

M 7.5.16 M Aq. Rev 1 del 23/01/2015

Rapporto di prova n° PV/A13913/17

Rif. Prot. AB/99/17

Roma lì, 30/12/2017

Committente:

Deloitte Consulting Srl, Via G. Romagnosi n°18a - Roma

Tipo campione:

Acqua

Origine del campione:

IRCCS – Via Orazio Flacco n°65, Bari

Posizione:

Patologia Clinica – Lab. Chimica clinica, lavabo 2

Volume di campionamento:

1 Lt

Campionamento effettuato da:

Delta APS Service Srl in data 04/12/2017

Data di accettazione in laboratorio:

05/12/2017

Temperatura ed ora di ricezione in laboratorio:

8° C – h: 18:00

Conservazione campione in laboratorio:

4,0 °C

Analizzato da:

Presso il laboratorio della Delta A.P.S. Service Srl
Via Maria Melato n°22, Roma

Data inizio prove: 06/12/2017

Data fine prove: 16/12/2017

Rif. Protocollo	Prova	Unità di misura	Valore rilevato	Metodo
2680M/5	Ricerca e conta di Legionella spp e pneumophila (1,2-14)	UFC/L	<100 UFC/L	ISO 11731:2017

Giudizio: Secondo le linee guida per la prevenzione ed il controllo della legionellosi del 2015, ottenendo concentrazioni di legionelle inferiori a 100 UFC/L, non è necessario effettuare interventi di sanificazione.

-Il presente Rapporto di Prova riguarda esclusivamente i campioni sottoposti a prova.

-Tutte le prove riguardano campionamenti microbiologici dell'acqua

-Il Rapporto di Prova non può essere riprodotto parzialmente senza l'autorizzazione scritta e concessa dal laboratorio

Il Responsabile del Laboratorio
Dott. Chimico Patrizia Verduchi





Dott.ssa Patrizia Verduchi (European Chemist)

DELTA A.P.S.

ambiente prevenzione sicurezza

Via Maria Melato, n° 38/54 - 00139 Roma

C.F. e P.IVA 04779681008 - C.C.A.A. 802272

Iscr. Trib. Roma 7357/94

Cap. Soc. Euro 46.481,13 i.v.

Tel. 0633610093 - Fax 0633612946



LAB N° 1198

Azienda con sistema di gestione certificata UNI EN ISO 9001:2008 - Certificato n° IT 99/0143 da SGS. Italia

M 7.5.16 M Aq. Rev 1 del 23/01/2015

Rapporto di prova n° PV/A13914/17

Rif. Prot. AB/99/17

Roma lì, 30/12/2017

Committente:

Deloitte Consulting Srl, Via G. Romagnosi n°18a - Roma

Tipo campione:

Acqua

Origine del campione:

IRCCS – Via Orazio Flacco n°65, Bari

Posizione:

Patologia Clinica – Sala prelievi (lavabo)

Volume di campionamento:

1 Lt

Campionamento effettuato da:

Delta APS Service Srl in data 04/12/2017

Data di accettazione in laboratorio:

05/12/2017

Temperatura ed ora di ricezione in laboratorio:

8° C – h: 18:00

Conservazione campione in laboratorio:

4,0 °C

Analizzato da:

Presso il laboratorio della Delta A.P.S. Service Srl
Via Maria Melato n°22, Roma

Data inizio prove: 06/12/2017

Data fine prove: 16/12/2017

Rif. Protocollo	Prova	Unità di misura	Valore rilevato	Metodo
2681M/6	Ricerca e conta di Legionella spp e pneumophila (1,2-14)	UFC/L	<100 UFC/L	ISO 11731:2017

Giudizio: Secondo le linee guida per la prevenzione ed il controllo della legionellosi del 2015, ottenendo concentrazioni di legionelle inferiori a 100 UFC/L, non è necessario effettuare interventi di sanificazione.

-Il presente Rapporto di Prova riguarda esclusivamente i campioni sottoposti a prova.

-Tutte le prove riguardano campionamenti microbiologici dell'acqua

-Il Rapporto di Prova non può essere riprodotto parzialmente senza l'autorizzazione scritta e concessa dal laboratorio

Il Responsabile del Laboratorio
Dott. Chimico Patrizia Verduchi





Dott.ssa Patrizia Verduchi (European Chemist)

DELTA A.P.S.

ambiente prevenzione sicurezza

Via Maria Melato, n° 38/54 - 00139 Roma
C.F. e P.IVA 04779681008 - C.C.A.A. 802272
Iscr. Trib. Roma 7357/94
Cap. Soc. Euro 46.481,13 i.v.
Tel. 0633610093 - Fax 0633612946



LAB N° 1198

Azienda con sistema di gestione certificata UNI EN ISO 9001:2008 - Certificato n° IT 99/0143 da SGS. Italia

M 7.5.16 M Aq. Rev 1 del 23/01/2015

Rapporto di prova n° PV/A13915/17

Roma lì, 30/12/2017

Rif. Prot. AB/99/17

Committente: Deloitte Consulting Srl, Via G. Romagnosi n°18a - Roma

Tipo campione: Acqua

Origine del campione: IRCCS – Via Orazio Flacco n°65, Bari

Posizione: Patologia Clinica – Vuotatoio

Volume di campionamento: 1 Lt

Campionamento effettuato da: Delta APS Service Srl in data 04/12/2017

Data di accettazione in laboratorio: 05/12/2017

Temperatura ed ora di ricezione in laboratorio: 8° C – h: 18:00

Conservazione campione in laboratorio: 4,0 °C

Analizzato da: Presso il laboratorio della Delta A.P.S. Service Srl
Via Maria Melato n°22, Roma

Data inizio prove: 06/12/2017 **Data fine prove:** 16/12/2017

Rif. Protocollo	Prova	Unità di misura	Valore rilevato	Metodo
2682M/7	Ricerca e conta di Legionella spp e pneumophila (1,2-14)	UFC/L	(1) 900 UFC/L	ISO 11731:2017

(2) Legionella pneumophila PN 1

Giudizio: Secondo le linee guida per la prevenzione ed il controllo della legionellosi del 2015, ottenendo concentrazioni di legionelle superiori a 100 UFC/L, è necessario effettuare interventi di sanificazione.

-Il presente Rapporto di Prova riguarda esclusivamente i campioni sottoposti a prova.

-Tutte le prove riguardano campionamenti microbiologici dell'acqua

-Il Rapporto di Prova non può essere riprodotto parzialmente senza l'autorizzazione scritta e concessa dal laboratorio

Il Responsabile del Laboratorio
Dott. Chimico Patrizia Verduchi





Dott.ssa Patrizia Verduchi (European Chemist)

DELTA A.P.S.

ambiente prevenzione sicurezza

Via Maria Melato, n° 38/54 - 00139 Roma

C.F. e P.IVA 04779681008 - C.C.A.A. 802272

Iscr. Trib. Roma 7357/94

Cap. Soc. Euro 46.481,13 i.v.

Tel. 0633610093 - Fax 0633612946



LAB N° 1198

Azienda con sistema di gestione certificata UNI EN ISO 9001:2008 - Certificato n° IT 99/0143 da SGS. Italia

M 7.5.16 M Aq. Rev 1 del 23/01/2015

Rapporto di prova n° PV/A13916/17

Roma li, 30/12/2017

Rif. Prot. AB/99/17

Committente:

Deloitte Consulting Srl, Via G. Romagnosi n°18a - Roma

Tipo campione:

Acqua

Origine del campione:

IRCCS – Via Orazio Flacco n°65, Bari

Posizione:

Patologia Clinica – Lavabo Direttore

Volume di campionamento:

1 Lt

Campionamento effettuato da:

Delta APS Service Srl in data 04/12/2017

Data di accettazione in laboratorio:

05/12/2017

Temperatura ed ora di ricezione in laboratorio:

8° C – h: 18:00

Conservazione campione in laboratorio:

4,0 °C

Analizzato da:

Presso il laboratorio della Delta A.P.S. Service Srl
Via Maria Melato n°22, Roma

Data inizio prove: 06/12/2017

Data fine prove: 16/12/2017

Rif. Protocollo	Prova	Unità di misura	Valore rilevato	Metodo
2683M/8	Ricerca e conta di Legionella spp e pneumophila (1,2-14)	UFC/L	<100 UFC/L	ISO 11731:2017

Giudizio: Secondo le linee guida per la prevenzione ed il controllo della legionellosi del 2015, ottenendo concentrazioni di legionelle inferiori a 100 UFC/L, non è necessario effettuare interventi di sanificazione.

-Il presente Rapporto di Prova riguarda esclusivamente i campioni sottoposti a prova.

-Tutte le prove riguardano campionamenti microbiologici dell'acqua

-Il Rapporto di Prova non può essere riprodotto parzialmente senza l'autorizzazione scritta e concessa dal laboratorio

Il Responsabile del Laboratorio
Dott. Chimico Patrizia Verduchi





Dott.ssa Patrizia Verduchi (European Chemist)

DELTA A.P.S.

ambiente prevenzione sicurezza

Via Maria Melato, n° 38/54 - 00139 Roma

C.F. e P.IVA 04779681008 - C.C.A.A. 802272

Iscr. Trib. Roma 7357/94

Cap. Soc. Euro 46.481,13 i.v.

Tel. 0633610093 - Fax 0633612946



LAB N° 1198

Azienda con sistema di gestione certificato UNI EN ISO 9001:2008 - Certificato n° IT 99/0143 da SGS. Italia

M 7.5.16 M Aq. Rev 1 del 23/01/2015

Rapporto di prova n° PV/A13917/17

Roma lì, 30/12/2017

Rif. Prot. AB/99/17

Committente:

Deloitte Consulting Srl, Via G. Romagnosi n°18a - Roma

Tipo campione:

Acqua

Origine del campione:

IRCCS – Via Orazio Flacco n°65, Bari

Posizione:

Patologia Clinica – Spogliatoio donne

Volume di campionamento:

1 Lt

Campionamento effettuato da:

Delta APS Service Srl in data 04/12/2017

Data di accettazione in laboratorio:

05/12/2017

Temperatura ed ora di ricezione in laboratorio:

8° C – h: 18:00

Conservazione campione in laboratorio:

4,0 °C

Analizzato da:

Presso il laboratorio della Delta A.P.S. Service Srl
Via Maria Melato n°22, Roma

Data inizio prove: 06/12/2017

Data fine prove: 16/12/2017

Rif. Protocollo	Prova	Unità di misura	Valore rilevato	Metodo
2684M/9	Ricerca e conta di Legionella spp e pneumophila (1,2-14)	UFC/L	⁽¹⁾ 100 UFC/L	ISO 11731:2017

⁽³⁾ Legionella pneumophila PN 1

Giudizio: Secondo le linee guida per la prevenzione ed il controllo della legionellosi del 2015, ottenendo concentrazioni di legionelle superiori a 100 UFC/L, è necessario effettuare interventi di sanificazione.

-Il presente Rapporto di Prova riguarda esclusivamente i campioni sottoposti a prova.

-Tutte le prove riguardano campionamenti microbiologici dell'acqua

-Il Rapporto di Prova non può essere riprodotto parzialmente senza l'autorizzazione scritta e concessa dal laboratorio.

Il Responsabile del Laboratorio
Dott. Chimico Patrizia Verduchi





Dott.ssa Patrizia Verduchi (European Chemist)

DELTA A.P.S.

ambiente prevenzione sicurezza

Via Maria Melato, n° 38/54 - 00139 Roma

C.F. e PIVA 04779681008 - C.C.A.A. 802272

Iscr. Trib. Roma 7357/94

Cap. Soc. Euro 46.481,13 i.v.

Tel. 0633610093 - Fax 0633612946



LAB N° 1198

Azienda con sistema di gestione certificata UNI EN ISO 9001:2008 - Certificato n° IT 99/0143 da SGS. Italia

M 7.5.16 M Aq. Rev I del 23/01/2015

Rapporto di prova n° PV/A13918/17

Rif. Prot. AB/99/17

Roma lì, 30/12/2017

Committente:

Deloitte Consulting Srl, Via G. Romagnosi n°18a - Roma

Tipo campione:

Acqua

Origine del campione:

IRCCS – Via Orazio Flacco n°65, Bari

Posizione:

Patologia Clinica – Bagno disabili, sala d'attesa

Volume di campionamento:

1 Lt

Campionamento effettuato da:

Delta APS Service Srl in data 04/12/2017

Data di accettazione in laboratorio:

05/12/2017

Temperatura ed ora di ricezione in laboratorio:

8° C – h: 18:00

Conservazione campione in laboratorio:

4,0 °C

Analizzato da:

Presso il laboratorio della Delta A.P.S. Service Srl
Via Maria Melato n°22, Roma

Data inizio prove: 06/12/2017

Data fine prove: 16/12/2017

Rif. Protocollo	Prova	Unità di misura	Valore rilevato	Metodo
2685M/10	Ricerca e conta di Legionella spp e pneumophila (1,2-14)	UFC/L	⁽¹⁾ 300 UFC/L	ISO 11731:2017

⁽⁴⁾ Legionella pneumophila PN 1

Giudizio: Secondo le linee guida per la prevenzione ed il controllo della legionellosi del 2015, ottenendo concentrazioni di legionelle superiori a 100 UFC/L, è necessario effettuare interventi di sanificazione.

-Il presente Rapporto di Prova riguarda esclusivamente i campioni sottoposti a prova.

-Tutte le prove riguardano campionamenti microbiologici dell'acqua

-Il Rapporto di Prova non può essere riprodotto parzialmente senza l'autorizzazione scritta e concessa dal laboratorio.

Il Responsabile del Laboratorio
Dott. Chimico Patrizia Verduchi





Dott.ssa Patrizia Verduchi (European Chemist)

DELTA A.P.S.

ambiente prevenzione sicurezza

Via Maria Melato, n° 38/54 - 00139 Roma

C.F. e P.IVA 04779681008 - C.C.A.A. 802272

Iscr. Trib. Roma 7357/94

Cap. Soc. Euro 46.481,13 i.v.

Tel. 0633610093 - Fax 0633612946



LAB N° 1198

Azienda con sistema di gestione certificata UNI EN ISO 9001:2008 - Certificato n° IT 99/0143 da SGS. Italia

M 7.5.16 M Aq. Rev 1 del 23/01/2015

Rapporto di prova n° PV/A13919/17

Rif. Prot. AB/99/17

Roma li, 30/12/2017

Committente:

Deloitte Consulting Srl, Via G. Romagnosi n°18a - Roma

Tipo campione:

Acqua

Origine del campione:

IRCCS – Via Orazio Flacco n°65, Bari

Posizione:

Reparto Endoscopia bronchiale – Stanza 23- 15, lavabo bagno

Volume di campionamento:

1 Lt

Campionamento effettuato da:

Delta APS Service Srl in data 05/12/2017

Data di accettazione in laboratorio:

05/12/2017

Temperatura ed ora di ricezione in laboratorio:

8° C – h: 18:00

Conservazione campione in laboratorio:

4,0 °C

Analizzato da:

Presso il laboratorio della Delta A.P.S. Service Srl
Via Maria Melato n°22, Roma

Data inizio prove: 06/12/2017

Data fine prove: 18/12/2017

Rif. Protocollo	Prova	Unità di misura	Valore rilevato	Metodo
2696M/21	Ricerca e conta di Legionella spp e pneumophila (1,2-14)	UFC/L	⁽¹⁾ 5300 UFC/L	ISO 11731:2017

⁽¹⁾ Legionella pneumophila PN 1

Giudizio: Secondo le linee guida per la prevenzione ed il controllo della legionellosi del 2015, ottenendo concentrazioni di legionelle superiori a 100 UFC/L, è necessario effettuare interventi di sanificazione.

-Il presente Rapporto di Prova riguarda esclusivamente i campioni sottoposti a prova.

-Tutte le prove riguardano campionamenti microbiologici dell'acqua

-Il Rapporto di Prova non può essere riprodotto parzialmente senza l'autorizzazione scritta e concessa dal laboratorio

Il Responsabile del Laboratorio
Dott. Chimico Patrizia Verduchi





Dott.ssa Patrizia Verduchi (European Chemist)

DELTA A.P.S.

ambiente prevenzione sicurezza

Via Maria Melato, n° 38/54 - 00139 Roma

C.F. e P.IVA 04779681008 - C.C.A.A. 802272

Iscr. Trib. Roma 7357/94

Cap. Soc. Euro 46.481,13 i.v.

Tel. 0633610093 - Fax 0633612946



LAB N° 1198

Azienda con sistema di gestione certificata UNI EN ISO 9001:2008 - Certificato n° IT 99/0143 da SGS. Italia

M 7.5.16 M Aq. Rev 1 del 23/01/2015

Rapporto di prova n° PV/A13920/17

Roma li, 30/12/2017

Rif. Prot. AB/99/17

Committente:

Deloitte Consulting Srl, Via G. Romagnosi n°18a - Roma

Tipo campione:

Acqua

Origine del campione:

IRCCS – Via Orazio Flacco n°65, Bari

Posizione:

Reparto Endoscopia bronchiale – Stanza 23- 15, lavabo endoscopia 3

Volume di campionamento:

1 Lt

Campionamento effettuato da:

Delta APS Service Srl in data 05/12/2017

Data di accettazione in laboratorio:

05/12/2017

Temperatura ed ora di ricezione in laboratorio:

8° C – h: 18:00

Conservazione campione in laboratorio:

4,0 °C

Analizzato da:

Presso il laboratorio della Delta A.P.S. Service Srl
Via Maria Melato n°22, Roma

Data inizio prove: 06/12/2017

Data fine prove: 18/12/2017

Rif. Protocollo	Prova	Unità di misura	Valore rilevato	Metodo
2697M/22	Ricerca e conta di Legionella spp e pneumophila (1,2-14)	UFC/L	(1) 1900 UFC/L	ISO 11731:2017

(2) Legionella pneumophila PN 1

Giudizio: Secondo le linee guida per la prevenzione ed il controllo della legionellosi del 2015, ottenendo concentrazioni di legionelle superiori a 100 UFC/L, è necessario effettuare interventi di sanificazione.

-Il presente Rapporto di Prova riguarda esclusivamente i campioni sottoposti a prova.

-Tutte le prove riguardano campionamenti microbiologici dell'acqua

-Il Rapporto di Prova non può essere riprodotto parzialmente senza l'autorizzazione scritta e concessa dal laboratorio

Il Responsabile del Laboratorio
Dott. Chimico Patrizia Verduchi





Dott.ssa Patrizia Verduchi (European Chemist)

DELTA A.P.S.

ambiente prevenzione sicurezza

Via Maria Melato, n° 38/54 - 00139 Roma

C.F. e P.IVA 04779681008 - C.C.A.A. 802272

Iscr. Trib. Roma 7357/94

Cap. Soc. Euro 46.481,13 i.v.

Tel. 0633610093 - Fax 0633612946



LAB N° 1198

Azienda con sistema di gestione certificata UNI EN ISO 9001:2008 - Certificato n° IT 99/0143 da SGS. Italia

M 7.5.16 M Aq. Rev 1 del 23/01/2015

Rapporto di prova n° PV/A13921/17

Rif. Prot. AB/99/17

Roma li, 30/12/2017

Committente:

Deloitte Consulting Srl, Via G. Romagnosi n°18a - Roma

Tipo campione:

Acqua

Origine del campione:

IRCCS – Via Orazio Flacco n°65, Bari

Posizione:

Reparto Endoscopia bronchiale – Stanza 23- 13, lavabo

Volume di campionamento:

1 Lt

Campionamento effettuato da:

Delta APS Service Srl in data 05/12/2017

Data di accettazione in laboratorio:

05/12/2017

Temperatura ed ora di ricezione in laboratorio:

8° C – h: 18:00

Conservazione campione in laboratorio:

4,0 °C

Analizzato da:

Presso il laboratorio della Delta A.P.S. Service Srl
Via Maria Melato n°22, Roma

Data inizio prove: 06/12/2017

Data fine prove: 18/12/2017

Rif. Protocollo	Prova	Unità di misura	Valore rilevato	Metodo
2698M/23	Ricerca e conta di Legionella spp e pneumophila (1,2-14)	UFC/L	(1) 98100 UFC/L	ISO 11731:2017

(3) Legionella pneumophila PN 1

Giudizio: Secondo le linee guida per la prevenzione ed il controllo della legionellosi del 2015, ottenendo concentrazioni di legionelle superiori a 100 UFC/L, è necessario effettuare interventi di sanificazione.

-Il presente Rapporto di Prova riguarda esclusivamente i campioni sottoposti a prova.

-Tutte le prove riguardano campionamenti microbiologici dell'acqua

-Il Rapporto di Prova non può essere riprodotto parzialmente senza l'autorizzazione scritta e concessa dal laboratorio



Il Responsabile del Laboratorio
Dott. Chimico Patrizia Verduchi



Dott.ssa Patrizia Verduchi (European Chemist)

DELTA A.P.S.

ambiente prevenzione sicurezza

Via Maria Melato, n° 38/54 - 00139 Roma

C.F. e P.IVA 04779681008 - C.C.A.A. 802272

Iscr. Trib. Roma 7357/94

Cap. Soc. Euro 46.481,13 i.v.

Tel. 0633610093 - Fax 0633612946



LAB N° 1198

Azienda con sistema di gestione certificata UNI EN ISO 9001:2008 - Certificato n° IT 99/0143 da SGS. Italia

M 7.5.16 M Aq. Rev I del 23/01/2015

Rapporto di prova n° PV/A13922/17

Roma li, 30/12/2017

Rif. Prot. AB/99/17

Committente:

Deloitte Consulting Srl, Via G. Romagnosi n°18a - Roma

Tipo campione:

Acqua

Origine del campione:

IRCCS – Via Orazio Flacco n°65, Bari

Posizione:

Reparto Endoscopia bronchiale – Stanza 23- 21, lavabo sterilizzazione

Volume di campionamento:

1 Lt

Campionamento effettuato da:

Delta APS Service Srl in data 05/12/2017

Data di accettazione in laboratorio:

05/12/2017

Temperatura ed ora di ricezione in laboratorio:

8° C – h: 18:00

Conservazione campione in laboratorio:

4,0 °C

Analizzato da:

Presso il laboratorio della Delta A.P.S. Service Srl
Via Maria Melato n°22, Roma

Data inizio prove: 06/12/2017

Data fine prove: 18/12/2017

Rif. Protocollo	Prova	Unità di misura	Valore rilevato	Metodo
2699M/24	Ricerca e conta di Legionella spp e pneumophila (1,2-14)	UFC/L	⁽¹⁾ 1300 UFC/L	ISO 11731:2017

⁽⁴⁾ Legionella pneumophila PN 1

Giudizio: Secondo le linee guida per la prevenzione ed il controllo della legionellosi del 2015, ottenendo concentrazioni di legionelle superiori a 100 UFC/L, è necessario effettuare interventi di sanificazione.

-Il presente Rapporto di Prova riguarda esclusivamente i campioni sottoposti a prova.

-Tutte le prove riguardano campionamenti microbiologici dell'acqua

-Il Rapporto di Prova non può essere riprodotto parzialmente senza l'autorizzazione scritta e concessa dal laboratorio.

Il Responsabile del Laboratorio
Dott. Clinico Patrizia Verduchi





Dott.ssa Patrizia Verduchi (European Chemist)

DELTA A.P.S.

ambiente prevenzione sicurezza

Via Maria Melato, n° 38/54 - 00139 Roma

C.F. e P.IVA 04779681008 - C.C.A.A. 802272

Iscr. Trib. Roma 7357/94

Cap. Soc. Euro 46.481,13 i.v.

Tel. 0633610093 - Fax 0633612946



LAB N° 1198

Azienda con sistema di gestione certificata UNI EN ISO 9001:2008 - Certificato n° IT 99/0143 da SGS. Italia

M 7.5.16 M Aq. Rev 1 del 23/01/2015

Rapporto di prova n° PV/A13923/17

Rif. Prot. AB/99/17

Roma li, 30/12/2017

Committente:

Deloitte Consulting Srl, Via G. Romagnosi n°18a - Roma

Tipo campione:

Acqua

Origine del campione:

IRCCS – Via Orazio Flacco n°65, Bari

Posizione:

Reparto Endoscopia bronchiale – Stanza 23- 19, lavabo endoscopia 2

Volume di campionamento:

1 Lt

Campionamento effettuato da:

Delta APS Service Srl in data 05/12/2017

Data di accettazione in laboratorio:

05/12/2017

Temperatura ed ora di ricezione in laboratorio:

8° C – h: 18:00

Conservazione campione in laboratorio:

4,0 °C

Analizzato da:

Presso il laboratorio della Delta A.P.S. Service Srl
Via Maria Melato n°22, Roma

Data inizio prove: 06/12/2017

Data fine prove: 18/12/2017

Rif. Protocollo	Prova	Unità di misura	Valore rilevato	Metodo
2700M/25	Ricerca e conta di Legionella spp e pneumophila (1,2-14)	UFC/L	⁽¹⁾ 1400 UFC/L	ISO 11731:2017

⁽⁵⁾ Legionella pneumophila PN 1

Giudizio: Secondo le linee guida per la prevenzione ed il controllo della legionellosi del 2015, ottenendo concentrazioni di legionelle superiori a 100 UFC/L, è necessario effettuare interventi di sanificazione.

-Il presente Rapporto di Prova riguarda esclusivamente i campioni sottoposti a prova.

-Tutte le prove riguardano campionamenti microbiologici dell'acqua

-Il Rapporto di Prova non può essere riprodotto parzialmente senza l'autorizzazione scritta e concessa dal laboratorio

Il Responsabile del Laboratorio
Dott. Chimica Patrizia Verduchi





Dott.ssa Patrizia Verduchi (European Chemist)

DELTA A.P.S.

ambiente prevenzione sicurezza

Via Maria Melato, n° 38/54 - 00139 Roma

C.F. e P.IVA 04779681008 - C.C.A.A. 802272

Iscr. Trib. Roma 7357/94

Cap. Soc. Euro 46.481,13 i.v.

Tel. 0633610093 - Fax 0633612946



LAB N° 1198

Azienda con sistema di gestione certificata UNI EN ISO 9001:2008 - Certificato n° IT 99/0143 da SGS. Italia

M 7.5.16 M Aq. Rev 1 del 23/01/2015

Rapporto di prova n° PV/A13924/17

Roma li, 30/12/2017

Rif. Prot. AB/99/17

Committente:

Deloitte Consulting Srl, Via G. Romagnosi n°18a - Roma

Tipo campione:

Acqua

Origine del campione:

IRCCS – Via Orazio Flacco n°65, Bari

Posizione:

Reparto Endoscopia bronchiale – Stanza 23- 30

Volume di campionamento:

1 Lt

Campionamento effettuato da:

Delta APS Service Srl in data 05/12/2017

Data di accettazione in laboratorio:

05/12/2017

Temperatura ed ora di ricezione in laboratorio:

8° C – h: 18:00

Conservazione campione in laboratorio:

4,0 °C

Analizzato da:

Presso il laboratorio della Delta A.P.S. Service Srl
Via Maria Melato n°22, Roma

Data inizio prove: 06/12/2017

Data fine prove: 18/12/2017

<i>Rif. Protocollo</i>	<i>Prova</i>	<i>Unità di misura</i>	<i>Valore rilevato</i>	<i>Metodo</i>
2701M/26	Ricerca e conta di Legionella spp e pneumophila (1,2-14)	UFC/L	⁽¹⁾ 1600 UFC/L	ISO 11731:2017

⁽⁶⁾ Legionella pneumophila PN 1

Giudizio: Secondo le linee guida per la prevenzione ed il controllo della legionellosi del 2015, ottenendo concentrazioni di legionelle superiori a 100 UFC/L, è necessario effettuare interventi di sanificazione.

-Il presente Rapporto di Prova riguarda esclusivamente i campioni sottoposti a prova.

-Tutte le prove riguardano campionamenti microbiologici dell'acqua

-Il Rapporto di Prova non può essere riprodotto parzialmente senza l'autorizzazione scritta e concessa dal laboratorio

Il Responsabile del Laboratorio
Dott. Chimico Patrizia Verduchi





Dott.ssa Patrizia Verduchi (European Chemist)

DELTA A.P.S.

ambiente prevenzione sicurezza

Via Maria Melato, n° 38/54 - 00139 Roma

C.F. e P.IVA 04779681008 - C.C.A.A. 802272

Iscr. Trib. Roma 7357/94

Cap. Soc. Euro 46.481,13 i.v.

Tel. 0633610093 - Fax 0633612946



LAB N° 1198

Azienda con sistema di gestione certificata UNI EN ISO 9001:2008 - Certificato n° IT 99/0143 da SGS. Italia

M 7.5.16 M Aq. Rev 1 del 23/01/2015

Rapporto di prova n° PV/A13925/17

Roma li, 30/12/2017

Rif. Prot. AB/99/17

Committente:

Deloitte Consulting Srl, Via G. Romagnosi n°18a - Roma

Tipo campione:

Acqua

Origine del campione:

IRCCS – Via Orazio Flacco n°65, Bari

Posizione:

Reparto Endoscopia bronchiale – Stanza 23- 08

Volume di campionamento:

1 Lt

Campionamento effettuato da:

Delta APS Service Srl in data 05/12/2017

Data di accettazione in laboratorio:

05/12/2017

Temperatura ed ora di ricezione in laboratorio:

8° C – h: 18:00

Conservazione campione in laboratorio:

4,0 °C

Analizzato da:

Presso il laboratorio della Delta A.P.S. Service Srl
Via Maria Melato n°22, Roma

Data inizio prove: 06/12/2017

Data fine prove: 18/12/2017

Rif. Protocollo	Prova	Unità di misura	Valore rilevato	Metodo
2702M/27	Ricerca e conta di Legionella spp e pneumophila (1,2-14)	UFC/L	(1) 5000 UFC/L	ISO 11731:2017

(7) Legionella pneumophila PN 1

Giudizio: Secondo le linee guida per la prevenzione ed il controllo della legionellosi del 2015, ottenendo concentrazioni di legionelle superiori a 100 UFC/L, è necessario effettuare interventi di sanificazione.

-Il presente Rapporto di Prova riguarda esclusivamente i campioni sottoposti a prova.

-Tutte le prove riguardano campionamenti microbiologici dell'acqua

-Il Rapporto di Prova non può essere riprodotto parzialmente senza l'autorizzazione scritta e concessa dal laboratorio

Il Responsabile del Laboratorio
Dott. Chimico Patrizia Verduchi





Dott.ssa Patrizia Verduchi (European Chemist)

DELTA A.P.S.

ambiente prevenzione sicurezza

Via Maria Melato, n° 38/54 - 00139 Roma

C.F. e P.IVA 04779681008 - C.C.A.A. 802272

Iscr. Trib. Roma 7357/94

Cap. Soc. Euro 46.481,13 i.v.

Tel. 0633610093 - Fax 0633612946



LAB N° 1198

Azienda con sistema di gestione certificata UNI EN ISO 9001:2008 - Certificato n° IT 99/0143 da SGS. Italia

M 7.5.16 M Aq. Rev 1 del 23/01/2015

Rapporto di prova n° PV/A13926/17

Rif. Prot. AB/99/17

Roma li, 30/12/2017

Committente:

Deloitte Consulting Srl, Via G. Romagnosi n°18a - Roma

Tipo campione:

Acqua

Origine del campione:

IRCCS – Via Orazio Flacco n°65, Bari

Posizione:

Reparto Endoscopia bronchiale – Stanza 23- 27

Volume di campionamento:

1 Lt

Campionamento effettuato da:

Delta APS Service Srl in data 05/12/2017

Data di accettazione in laboratorio:

05/12/2017

Temperatura ed ora di ricezione in laboratorio:

8° C – h: 18:00

Conservazione campione in laboratorio:

4,0 °C

Analizzato da:

Presso il laboratorio della Delta A.P.S. Service Srl
Via Maria Melato n°22, Roma

Data inizio prove: 06/12/2017

Data fine prove: 18/12/2017

<i>Rif. Protocollo</i>	<i>Prova</i>	<i>Unità di misura</i>	<i>Valore rilevato</i>	<i>Metodo</i>
2703M/28	Ricerca e conta di Legionella spp e pneumophila (1,2-14)	UFC/L	⁽¹⁾ 2100 UFC/L	ISO 11731:2017

⁽⁸⁾ Legionella pneumophila PN 1

Giudizio: Secondo le linee guida per la prevenzione ed il controllo della legionellosi del 2015, ottenendo concentrazioni di legionelle superiori a 100 UFC/L, è necessario effettuare interventi di sanificazione.

-Il presente Rapporto di Prova riguarda esclusivamente i campioni sottoposti a prova.

-Tutte le prove riguardano campionamenti microbiologici dell'acqua

-Il Rapporto di Prova non può essere riprodotto parzialmente senza l'autorizzazione scritta e concessa dal Laboratorio

Il Responsabile del Laboratorio
Dott. Chimico Patrizia Verduchi





Dott.ssa Patrizia Verduchi (European Chemist)

DELTA A.P.S.

ambiente prevenzione sicurezza

Via Maria Melato, n° 38/54 - 00139 Roma

C.F. e P.IVA 04779681008 - C.C.A.A. 802272

Iscr. Trib. Roma 7357/94

Cap. Soc. Euro 46.481,13 i.v.

Tel. 0633610093 - Fax 0633612946



LAB N° 1198

Azienda con sistema di gestione certificata UNI EN ISO 9001:2008 - Certificato n° IT 99/0143 da SGS. Italia

M 7.5.16 M Aq. Rev I del 23/01/2015

Rapporto di prova n° PV/A13927/17

Rif. Prot. AB/99/17

Roma li, 30/12/2017

Committente:

Deloitte Consulting Srl, Via G. Romagnosi n°18a - Roma

Tipo campione:

Acqua

Origine del campione:

IRCCS – Via Orazio Flacco n°65, Bari

Posizione:

Reparto Endoscopia bronchiale – Stanza 23- 06

Volume di campionamento:

1 Lt

Campionamento effettuato da:

Delta APS Service Srl in data 05/12/2017

Data di accettazione in laboratorio:

05/12/2017

Temperatura ed ora di ricezione in laboratorio:

8° C – h: 18:00

Conservazione campione in laboratorio:

4,0 °C

Analizzato da:

Presso il laboratorio della Delta A.P.S. Service Srl
Via Maria Melato n°22, Roma

Data inizio prove: 06/12/2017

Data fine prove: 18/12/2017

Rif. Protocollo	Prova	Unità di misura	Valore rilevato	Metodo
2704M/29	Ricerca e conta di Legionella spp e pneumophila (1,2-14)	UFC/L	⁽¹⁾ 6100 UFC/L	ISO 11731:2017

⁽⁹⁾ Legionella pneumophila PN 1

Giudizio: Secondo le linee guida per la prevenzione ed il controllo della legionellosi del 2015, ottenendo concentrazioni di legionelle superiori a 100 UFC/L, è necessario effettuare interventi di sanificazione.

-Il presente Rapporto di Prova riguarda esclusivamente i campioni sottoposti a prova.

-Tutte le prove riguardano campionamenti microbiologici dell'acqua

-Il Rapporto di Prova non può essere riprodotto parzialmente senza l'autorizzazione scritta e concessa dal laboratorio

Il Responsabile del Laboratorio
Dott. Chimico Patrizia Verduchi





Dott.ssa Patrizia Verduchi (European Chemist)

DELTA A.P.S.

ambiente prevenzione sicurezza

Via Maria Melato, n° 38/54 - 00139 Roma

C.F. e P.IVA 04779681008 - C.C.A.A. 802272

Iscr. Trib. Roma 7357/94

Cap. Soc. Euro 46.481,13 i.v.

Tel. 0633610093 - Fax 0633612946



LAB N° 1198

Azienda con sistema di gestione certificata UNI EN ISO 9001:2008 - Certificato n° IT 99/0143 da SGS. Italia

M 7.5.16 M Aq. Rev 1 del 23/01/2015

Rapporto di prova n° PV/A13928/17

Roma li, 30/12/2017

Rif. Prot. AB/99/17

Committente:

Deloitte Consulting Srl, Via G. Romagnosi n°18a - Roma

Tipo campione:

Acqua

Origine del campione:

IRCCS – Via Orazio Flacco n°65, Bari

Posizione:

Reparto Endoscopia bronchiale – Stanza 23- 10

Volume di campionamento:

1 Lt

Campionamento effettuato da:

Delta APS Service Srl in data 05/12/2017

Data di accettazione in laboratorio:

05/12/2017

Temperatura ed ora di ricezione in laboratorio:

8° C – h: 18:00

Conservazione campione in laboratorio:

4,0 °C

Analizzato da:

Presso il laboratorio della Delta A.P.S. Service Srl
Via Maria Melato n°22, Roma

Data inizio prove: 06/12/2017

Data fine prove: 18/12/2017

<i>Rif. Protocollo</i>	<i>Prova</i>	<i>Unità di misura</i>	<i>Valore rilevato</i>	<i>Metodo</i>
2705M/30	Ricerca e conta di Legionella spp e pneumophila (1,2-14)	UFC/L	⁽¹⁾ 800 UFC/L	ISO 11731:2017

⁽¹⁰⁾ Legionella pneumophila PN 1

Giudizio: Secondo le linee guida per la prevenzione ed il controllo della legionellosi del 2015, ottenendo concentrazioni di legionelle superiori a 100 UFC/L, è necessario effettuare interventi di sanificazione.

-Il presente Rapporto di Prova riguarda esclusivamente i campioni sottoposti a prova.

-Tutte le prove riguardano campionamenti microbiologici dell'acqua

-Il Rapporto di Prova non può essere riprodotto parzialmente senza l'autorizzazione scritta e concessa dal laboratorio

Il Responsabile del Laboratorio
Dott. Chimico Patrizia Verduchi





Dott.ssa Patrizia Verduchi (European Chemist)

DELTA A.P.S.

ambiente prevenzione sicurezza

Via Maria Melato, n° 38/54 - 00139 Roma

C.F. e P.IVA 04779681008 - C.C.A.A. 802272

Iscr. Trib. Roma 7357/94

Cap. Soc. Euro 46.481,13 i.v.

Tel. 0633610093 - Fax 0633612946



LAB N° 1198

Azienda con sistema di gestione certificata UNI EN ISO 9001:2008 - Certificato n° IT 99/0143 da SGS. Italia

M 7.5.16 M Aq. Rev 1 del 23/01/2015

Rapporto di prova n° PV/A13929/17

Roma li, 30/12/2017

Rif. Prot. AB/99/17

Committente:

Deloitte Consulting Srl, Via G. Romagnosi n°18a - Roma

Tipo campione:

Acqua

Origine del campione:

IRCCS – Via Orazio Flacco n°65, Bari

Posizione:

Reparto Endoscopia digestiva, st. 23 – 19, lavabo bagno
Endoscopia 2

Volume di campionamento:

1 Lt

Campionamento effettuato da:

Delta APS Service Srl in data 05/12/2017

Data di accettazione in laboratorio:

05/12/2017

Temperatura ed ora di ricezione in laboratorio:

8° C – h: 18:00

Conservazione campione in laboratorio:

4,0 °C

Analizzato da:

Presso il laboratorio della Delta A.P.S. Service Srl
Via Maria Melato n°22, Roma

Data inizio prove: 06/12/2017

Data fine prove: 16/12/2017

Rif. Protocollo	Prova	Unità di misura	Valore rilevato	Metodo
2706M/31	Ricerca e conta di Legionella spp e pneumophila (1,2-14)	UFC/L	<100 UFC/L	ISO 11731:2017

Giudizio: Secondo le linee guida per la prevenzione ed il controllo della legionellosi del 2015, ottenendo concentrazioni di legionelle inferiori a 100 UFC/L, non è necessario effettuare interventi di sanificazione.

-Il presente Rapporto di Prova riguarda esclusivamente i campioni sottoposti a prova.

-Tutte le prove riguardano campionamenti microbiologici dell'acqua

-Il Rapporto di Prova non può essere riprodotto parzialmente senza l'autorizzazione scritta e concessa dal laboratorio

Il Responsabile del Laboratorio
Dott. Chimica Patrizia Verduchi





Dott.ssa Patrizia Verduchi (European Chemist)

DELTA A.P.S.

ambiente prevenzione sicurezza

Via Maria Melato, n° 38/54 - 00139 Roma

C.F. e P.IVA 04779681008 - C.C.A.A. 802272

Iscr. Trib. Roma 7357/94

Cap. Soc. Euro 46.481,13 i.v.

Tel. 0633610093 - Fax 0633612946



LAB N° 1198

Azienda con sistema di gestione certificata UNI EN ISO 9001:2008 - Certificato n° IT 99/0143 da SGS. Italia

M 7.5.16 M Aq. Rev 1 del 23/01/2015

Rapporto di prova n° PV/A13930/17

Roma li, 30/12/2017

Rif. Prot. AB/99/17

Committente:

Deloitte Consulting Srl, Via G. Romagnosi n°18a - Roma

Tipo campione:

Acqua

Origine del campione:

IRCCS – Via Orazio Flacco n°65, Bari

Posizione:

Reparto Endoscopia digestiva, st. 23 – 08, bagno (bidet)

Volume di campionamento:

1 Lt

Campionamento effettuato da:

Delta APS Service Srl in data 05/12/2017

Data di accettazione in laboratorio:

05/12/2017

Temperatura ed ora di ricezione in laboratorio:

8° C – h: 18:00

Conservazione campione in laboratorio:

4,0 °C

Analizzato da:

Presso il laboratorio della Delta A.P.S. Service Srl
Via Maria Melato n°22, Roma

Data inizio prove: 06/12/2017

Data fine prove: 16/12/2017

Rif. Protocollo	Prova	Unità di misura	Valore rilevato	Metodo
2707M/32	Ricerca e conta di Legionella spp e pneumophila (1,2-14)	UFC/L	<100 UFC/L	ISO 11731:2017

Giudizio: Secondo le linee guida per la prevenzione ed il controllo della legionellosi del 2015, ottenendo concentrazioni di legionelle inferiori a 100 UFC/L, non è necessario effettuare interventi di sanificazione.

-Il presente Rapporto di Prova riguarda esclusivamente i campioni sottoposti a prova.

-Tutte le prove riguardano campionamenti microbiologici dell'acqua

-Il Rapporto di Prova non può essere riprodotto parzialmente senza l'autorizzazione scritta e concessa dal laboratorio

Il Responsabile del Laboratorio
Dott. Chimico Patrizia Verduchi





Dott.ssa Patrizia Verduchi (European Chemist)

DELTA A.P.S.

ambiente prevenzione sicurezza

Via Maria Melato, n° 38/54 - 00139 Roma
C.F. e PIVA 04779681008 - C.C.A.A. 802272
Iscr. Trib. Roma 7357/94
Cap. Soc. Euro 46.481,13 i.v.
Tel. 0633610093 - Fax 0633612946



LAB N° 1198

Azienda con sistema di gestione certificata UNI EN ISO 9001:2008 - Certificato n° IT 99/0143 da SGS. Italia

M 7.5.16 M Aq. Rev 1 del 23/01/2015

Rapporto di prova n° PV/A13931/17
Rif. Prot. AB/99/17

Roma lì, 30/12/2017

Committente: Deloitte Consulting Srl, Via G. Romagnosi n°18a - Roma

Tipo campione: Acqua

Origine del campione: IRCCS – Via Orazio Flacco n°65, Bari

Posizione: Reparto Endoscopia digestiva, st. 23 – 11, bagno disabili (lavabo)

Volume di campionamento: 1 Lt

Campionamento effettuato da: Delta APS Service Srl in data 05/12/2017

Data di accettazione in laboratorio: 05/12/2017

Temperatura ed ora di ricezione in laboratorio: 8° C – h: 18:00

Conservazione campione in laboratorio: 4,0 °C

Analizzato da: Presso il laboratorio della Delta A.P.S. Service Srl
Via Maria Melato n°22, Roma

Data inizio prove: 06/12/2017

Data fine prove: 16/12/2017

Rif. Protocollo	Prova	Unità di misura	Valore rilevato	Metodo
2708M/33	Ricerca e conta di Legionella spp e pneumophila (1,2-14)	UFC/L	<100 UFC/L	ISO 11731:2017

Giudizio: Secondo le linee guida per la prevenzione ed il controllo della legionellosi del 2015, ottenendo concentrazioni di legionelle inferiori a 100 UFC/L, non è necessario effettuare interventi di sanificazione.

-Il presente Rapporto di Prova riguarda esclusivamente i campioni sottoposti a prova.

-Tutte le prove riguardano campionamenti microbiologici dell'acqua

-Il Rapporto di Prova non può essere riprodotto parzialmente senza l'autorizzazione scritta e concessa dal laboratorio

Il Responsabile del Laboratorio
Dott. Chimico Patrizia Verduchi





Dott.ssa Patrizia Verduchi (European Chemist)

DELTA A.P.S.

ambiente prevenzione sicurezza

Via Maria Melato, n° 38/54 - 00139 Roma

C.F. e PIVA 04779681008 - C.C.A.A. 802272

Iscr. Trib. Roma 7357/94

Cap. Soc. Euro 46.481,13 i.v.

Tel. 0633610093 - Fax 0633612946



LAB N° 1198

Azienda con sistema di gestione certificata UNI EN ISO 9001:2008 - Certificato n° IT 99/0143 da SGS. Italia

M 7.5.16 M Aq. Rev 1 del 23/01/2015

Rapporto di prova n° PV/A13932/17

Rif. Prot. AB/99/17

Roma lì, 30/12/2017

Committente:

Deloitte Consulting Srl, Via G. Romagnosi n°18a - Roma

Tipo campione:

Acqua

Origine del campione:

IRCCS – Via Orazio Flacco n°65, Bari

Posizione:

Reparto Endoscopia digestiva, st. 23 – 27, bidet spogliatoio

Volume di campionamento:

1 Lt

Campionamento effettuato da:

Delta APS Service Srl in data 05/12/2017

Data di accettazione in laboratorio:

05/12/2017

Temperatura ed ora di ricezione in laboratorio:

8° C – h: 18:00

Conservazione campione in laboratorio:

4,0 °C

Analizzato da:

Presso il laboratorio della Delta A.P.S. Service Srl
Via Maria Melato n°22, Roma

Data inizio prove: 06/12/2017

Data fine prove: 16/12/2017

Rif. Protocollo	Prova	Unità di misura	Valore rilevato	Metodo
2709M/34	Ricerca e conta di Legionella spp e pneumophila (1,2-14)	UFC/L	<100 UFC/L	ISO 11731:2017

Giudizio: Secondo le linee guida per la prevenzione ed il controllo della legionellosi del 2015, ottenendo concentrazioni di legionelle inferiori a 100 UFC/L, non è necessario effettuare interventi di sanificazione.

-Il presente Rapporto di Prova riguarda esclusivamente i campioni sottoposti a prova.

-Tutte le prove riguardano campionamenti microbiologici dell'acqua

-Il Rapporto di Prova non può essere riprodotto parzialmente senza l'autorizzazione scritta e concessa dal laboratorio

Il Responsabile del Laboratorio
Dott. Chimico Patrizia Verduchi





Dott.ssa Patrizia Verduchi (European Chemist)

DELTA A.P.S.

ambiente prevenzione sicurezza

Via Maria Melato, n° 38/54 - 00139 Roma

C.F. e P.IVA 04779681008 - C.C.A.A. 802272

Iscr. Trib. Roma 7357/94

Cap. Soc. Euro 46.481,13 i.v.

Tel. 0633610093 - Fax 0633612946



LAB N° 1198

Azienda con sistema di gestione certificata UNI EN ISO 9001:2008 - Certificato n° IT 99/0143 da SGS. Italia

M 7.5.16 M Aq. Rev 1 del 23/01/2015

Rapporto di prova n° PV/A13933/17

Rif. Prot. AB/99/17

Roma lì, 30/12/2017

Committente:

Deloitte Consulting Srl, Via G. Romagnosi n°18a - Roma

Tipo campione:

Acqua

Origine del campione:

IRCCS – Via Orazio Flacco n°65, Bari

Posizione:

Reparto Endoscopia digestiva, st. 23 – 16, lavabo, sala endoscopia 1

Volume di campionamento:

1 Lt

Campionamento effettuato da:

Delta APS Service Srl in data 05/12/2017

Data di accettazione in laboratorio:

05/12/2017

Temperatura ed ora di ricezione in laboratorio:

8° C – h: 18:00

Conservazione campione in laboratorio:

4,0 °C

Analizzato da:

Presso il laboratorio della Delta A.P.S. Service Srl
Via Maria Melato n°22, Roma

Data inizio prove: 06/12/2017

Data fine prove: 16/12/2017

Rif. Protocollo	Prova	Unità di misura	Valore rilevato	Metodo
2710M/35	Ricerca e conta di Legionella spp e pneumophila (1,2-14)	UFC/L	5200 UFC/L	ISO 11731:2017

⁽¹⁾ Legionella pneumophila PN 2-14

Giudizio: Secondo le linee guida per la prevenzione ed il controllo della legionellosi del 2015, ottenendo concentrazioni di legionelle superiori a 100 UFC/L, è necessario effettuare interventi di sanificazione.

-Il presente Rapporto di Prova riguarda esclusivamente i campioni sottoposti a prova.

-Tutte le prove riguardano campionamenti microbiologici dell'acqua

-Il Rapporto di Prova non può essere riprodotto parzialmente senza l'autorizzazione scritta e concessa dal laboratorio

Il Responsabile del Laboratorio
Dott. Chimico Patrizia Verduchi





Dott.ssa Patrizia Verduchi (European Chemist)

DELTA A.P.S.

ambiente prevenzione sicurezza

Via Maria Melato, n° 38/54 - 00139 Roma

C.F. e PIVA 04779681008 - C.C.A.A. 802272

Iscr. Trib. Roma 7357/94

Cap. Soc. Euro 46.481,13 i.v.

Tel. 0633610093 - Fax 0633612946



LAB N° 1198

Azienda con sistema di gestione certificata UNI EN ISO 9001:2008 - Certificato n° IT 99/0143 da SGS. Italia

M 7.5.16 M Aq. Rev 1 del 23/01/2015

Rapporto di prova n° PV/A13934/17

Rif. Prot. AB/99/17

Roma lì, 30/12/2017

Committente: Deloitte Consulting Srl, Via G. Romagnosi n°18a - Roma

Tipo campione: Acqua

Origine del campione: IRCCS – Via Orazio Flacco n°65, Bari

Posizione: Reparto Endoscopia digestiva, st. 23 – 16, lavabo bagno, endoscopia 1

Volume di campionamento: 1 Lt

Campionamento effettuato da: Delta APS Service Srl in data 05/12/2017

Data di accettazione in laboratorio: 05/12/2017

Temperatura ed ora di ricezione in laboratorio: 8° C – h: 18:00

Conservazione campione in laboratorio: 4,0 °C

Analizzato da: Presso il laboratorio della Delta A.P.S. Service Srl
Via Maria Melato n°22, Roma

Data inizio prove: 06/12/2017

Data fine prove: 16/12/2017

Rif. Protocollo	Prova	Unità di misura	Valore rilevato	Metodo
2711M/36	Ricerca e conta di Legionella spp e pneumophila (1,2-14)	UFC/L	⁽¹⁾ 900 UFC/L	ISO 11731:2017

⁽¹⁾ Legionella pneumophila PN 1

Giudizio: Secondo le linee guida per la prevenzione ed il controllo della legionellosi del 2015, ottenendo concentrazioni di legionelle superiori a 100 UFC/L, è necessario effettuare interventi di sanificazione.

-Il presente Rapporto di Prova riguarda esclusivamente i campioni sottoposti a prova.

-Tutte le prove riguardano campionamenti microbiologici dell'acqua

-Il Rapporto di Prova non può essere riprodotto parzialmente senza l'autorizzazione scritta e concessa dal laboratorio

Il Responsabile del Laboratorio
Dott. Chimico Patrizia Verduchi





Dott.ssa Patrizia Verduchi (European Chemist)

DELTA A.P.S.

ambiente prevenzione sicurezza

Via Maria Melato, n° 38/54 - 00139 Roma

C.F. e PIVA 04779681008 - C.C.A.A. 802272

Iscr. Trib. Roma 7357/94

Cap. Soc. Euro 46.481,13 i.v.

Tel. 0633610093 - Fax 0633612946



LAB N° 1198

Azienda con sistema di gestione certificata UNI EN ISO 9001:2008 - Certificato n° IT 99/0143 da SGS. Italia

M 7.5.16 M Aq. Rev 1 del 23/01/2015

Rapporto di prova n° PV/A13935/17

Roma li, 30/12/2017

Rif. Prot. AB/99/17

Committente:

Deloitte Consulting Srl, Via G. Romagnosi n°18a - Roma

Tipo campione:

Acqua

Origine del campione:

IRCCS – Via Orazio Flacco n°65, Bari

Posizione:

Reparto Endoscopia digestiva, Cisterna acqua potabile 1

Volume di campionamento:

1 Lt

Campionamento effettuato da:

Delta APS Service Srl in data 05/12/2017

Data di accettazione in laboratorio:

05/12/2017

Temperatura ed ora di ricezione in laboratorio:

8° C – h: 18:00

Conservazione campione in laboratorio:

4,0 °C

Analizzato da:

Presso il laboratorio della Delta A.P.S. Service Srl
Via Maria Melato n°22, Roma

Data inizio prove: 06/12/2017

Data fine prove: 16/12/2017

Rif. Protocollo	Prova	Unità di misura	Valore rilevato	Metodo
2712M/37	Ricerca e conta di Legionella spp e pneumophila (1,2-14)	UFC/L	⁽¹⁾ 100 UFC/L	ISO 11731:2017

⁽²⁾ Legionella pneumophila PN 1

Giudizio: Secondo le linee guida per la prevenzione ed il controllo della legionellosi del 2015, ottenendo concentrazioni di legionelle superiori a 100 UFC/L, è necessario effettuare interventi di sanificazione.

-Il presente Rapporto di Prova riguarda esclusivamente i campioni sottoposti a prova.

-Tutte le prove riguardano campionamenti microbiologici dell'acqua

-Il Rapporto di Prova non può essere riprodotto parzialmente senza l'autorizzazione scritta e concessa dal laboratorio

Il Responsabile del Laboratorio
Dott. Chimico Patrizia Verduchi





Dott.ssa Patrizia Verduchi (European Chemist)

DELTA A.P.S.

ambiente prevenzione sicurezza

Via Maria Melato, n° 38/54 - 00139 Roma

C.F. e PIVA 04779681008 - C.C.A.A. 802272

Iscr. Trib. Roma 7357/94

Cap. Soc. Euro 46.481,13 i.v.

Tel. 0633610093 - Fax 0633612946



LAB N° 1198

Azienda con sistema di gestione certificata UNI EN ISO 9001:2008 - Certificato n° IT 99/0143 da SGS. Italia

M 7.5.16 M Aq. Rev 1 del 23/01/2015

Rapporto di prova n° PV/A13936/17

Roma lì, 30/12/2017

Rif. Prot. AB/99/17

Committente:

Deloitte Consulting Srl, Via G. Romagnosi n°18a - Roma

Tipo campione:

Acqua

Origine del campione:

IRCCS – Via Orazio Flacco n°65, Bari

Posizione:

Reparto Endoscopia digestiva, Cisterna acqua potabile 2

Volume di campionamento:

1 Lt

Campionamento effettuato da:

Delta APS Service Srl in data 05/12/2017

Data di accettazione in laboratorio:

05/12/2017

Temperatura ed ora di ricezione in laboratorio:

8° C – h: 18:00

Conservazione campione in laboratorio:

4,0 °C

Analizzato da:

Presso il laboratorio della Delta A.P.S. Service Srl
Via Maria Melato n°22, Roma

Data inizio prove: 06/12/2017

Data fine prove: 16/12/2017

<i>Rif. Protocollo</i>	<i>Prova</i>	<i>Unità di misura</i>	<i>Valore rilevato</i>	<i>Metodo</i>
2713M/38	Ricerca e conta di Legionella spp e pneumophila (1,2-14)	UFC/L	<100 UFC/L	ISO 11731:2017

Giudizio: Secondo le linee guida per la prevenzione ed il controllo della legionellosi del 2015, ottenendo concentrazioni di legionelle inferiori a 100 UFC/L, non è necessario effettuare interventi di sanificazione.

-Il presente Rapporto di Prova riguarda esclusivamente i campioni sottoposti a prova.

-Tutte le prove riguardano campionamenti microbiologici dell'acqua

-Il Rapporto di Prova non può essere riprodotto parzialmente senza l'autorizzazione scritta e concessa dal laboratorio.

Il Responsabile del Laboratorio
Dott. Chimico Patrizia Verduchi





Dott.ssa Patrizia Verduchi (European Chemist)

DELTA A.P.S.

ambiente prevenzione sicurezza

Via Maria Melato, n° 38/54 - 00139 Roma

C.F. e PIVA 04779681008 - C.C.A.A. 802272

Iscr. Trib. Roma 7357/94

Cap. Soc. Euro 46.481,13 i.v.

Tel. 0633610093 - Fax 0633612946



LAB N° 1198

Azienda con sistema di gestione certificata UNI EN ISO 9001:2008 - Certificato n° IT 99/0143 da SGS. Italia

M 7.5.16 M Aq. Rev 1 del 23/01/2015

Rapporto di prova n° PV/A13937/17

Rif. Prot. AB/99/17

Roma li, 30/12/2017

Committente:

Deloitte Consulting Srl, Via G. Romagnosi n°18a - Roma

Tipo campione:

Acqua

Origine del campione:

IRCCS – Via Orazio Flacco n°65, Bari

Posizione:

Reparto Endoscopia digestiva, Cisterna acqua grezza

Volume di campionamento:

1 Lt

Campionamento effettuato da:

Delta APS Service Srl in data 05/12/2017

Data di accettazione in laboratorio:

05/12/2017

Temperatura ed ora di ricezione in laboratorio:

8° C – h: 18:00

Conservazione campione in laboratorio:

4,0 °C

Analizzato da:

Presso il laboratorio della Delta A.P.S. Service Srl
Via Maria Melato n°22, Roma

Data inizio prove: 06/12/2017

Data fine prove: 16/12/2017

Rif. Protocollo	Prova	Unità di misura	Valore rilevato	Metodo
2714M/39	Ricerca e conta di Legionella spp e pneumophila (1,2-14)	UFC/L	<100 UFC/L	ISO 11731:2017

Giudizio: Secondo le linee guida per la prevenzione ed il controllo della legionellosi del 2015, ottenendo concentrazioni di legionelle inferiori a 100 UFC/L, non è necessario effettuare interventi di sanificazione.

-Il presente Rapporto di Prova riguarda esclusivamente i campioni sottoposti a prova.

-Tutte le prove riguardano campionamenti microbiologici dell'acqua

-Il Rapporto di Prova non può essere riprodotto parzialmente senza l'autorizzazione scritta e concessa dal laboratorio.

Il Responsabile del Laboratorio
Dott. Chimico Patrizia Verduchi





Dott.ssa Patrizia Verduchi (European Chemist)

DELTA A.P.S.

ambiente prevenzione sicurezza

Via Maria Melato, n° 38/54 - 00139 Roma

C.F. e P.IVA 04779681008 - C.C.A.A. 802272

Iscr. Trib. Roma 7357/94

Cap. Soc. Euro 46.481,13 i.v.

Tel. 0633610093 - Fax 0633612946



LAB N° 1198

Azienda con sistema di gestione certificata UNI EN ISO 9001:2008 - Certificato n° IT 99/0143 da SGS. Italia

M 7.5.16 M Aq. Rev 1 del 23/01/2015

Rapporto di prova n° PV/A13938/17

Roma lì, 30/12/2017

Rif. Prot. AB/99/17

Committente:

Deloitte Consulting Srl, Via G. Romagnosi n°18a - Roma

Tipo campione:

Acqua

Origine del campione:

IRCCS – Via Orazio Flacco n°65, Bari

Posizione:

Reparto Endoscopia digestiva, Cisterna acqua antincendio

Volume di campionamento:

1 Lt

Campionamento effettuato da:

Delta APS Service Srl in data 05/12/2017

Data di accettazione in laboratorio:

05/12/2017

Temperatura ed ora di ricezione in laboratorio:

8° C – h: 18:00

Conservazione campione in laboratorio:

4,0 °C

Analizzato da:

Presso il laboratorio della Delta A.P.S. Service Srl
Via Maria Melato n°22, Roma

Data inizio prove: 06/12/2017

Data fine prove: 16/12/2017

Rif. Protocollo	Prova	Unità di misura	Valore rilevato	Metodo
2715M/40	Ricerca e conta di Legionella spp e pneumophila (1,2-14)	UFC/L	<100 UFC/L	ISO 11731:2017

Giudizio: Secondo le linee guida per la prevenzione ed il controllo della legionellosi del 2015, ottenendo concentrazioni di legionelle inferiori a 100 UFC/L, non è necessario effettuare interventi di sanificazione.

-Il presente Rapporto di Prova riguarda esclusivamente i campioni sottoposti a prova.

-Tutte le prove riguardano campionamenti microbiologici dell'acqua

-Il Rapporto di Prova non può essere riprodotto parzialmente senza l'autorizzazione scritta e concessa dal laboratorio

Il Responsabile del Laboratorio
Dott. Chimico Patrizia Verduchi





Dott.ssa Patrizia Verduchi (European Chemist)

DELTA A.P.S.

ambiente prevenzione sicurezza

Via Maria Melato, n° 38/54 - 00139 Roma

C.F. e P.IVA 04779681008 - C.C.A.A. 802272

Iscr. Trib. Roma 7357/94

Cap. Soc. Euro 46.481,13 i.v.

Tel. 0633610093 - Fax 0633612946



LAB N° 1198

Azienda con sistema di gestione certificata UNI EN ISO 9001:2008 - Certificato n° IT 99/0143 da SGS. Italia

M 7.5.16 M Aq. Rev 1 del 23/01/2015

Rapporto di prova n° PV/A13939/17

Roma li, 30/12/2017

Rif. Prot. AB/99/17

Committente:

Deloitte Consulting Srl, Via G. Romagnosi n°18a - Roma

Tipo campione:

Acqua

Origine del campione:

IRCCS – Via Orazio Flacco n°65, Bari

Posizione:

Reparto Endoscopia digestiva, Cisterna acqua irrigazione

Volume di campionamento:

1 Lt

Campionamento effettuato da:

Delta APS Service Srl in data 05/12/2017

Data di accettazione in laboratorio:

05/12/2017

Temperatura ed ora di ricezione in laboratorio:

8° C – h: 18:00

Conservazione campione in laboratorio:

4,0 °C

Analizzato da:

Presso il laboratorio della Delta A.P.S. Service Srl
Via Maria Melato n°22, Roma

Data inizio prove: 06/12/2017

Data fine prove: 18/12/2017

<i>Rif. Protocollo</i>	<i>Prova</i>	<i>Unità di misura</i>	<i>Valore rilevato</i>	<i>Metodo</i>
2716M/41	Ricerca e conta di Legionella spp e pneumophila (1,2-14)	UFC/L	(1) 100 UFC/L	ISO 11731:2017

(3) Legionella pneumophila PN 1

Giudizio: Secondo le linee guida per la prevenzione ed il controllo della legionellosi del 2015, ottenendo concentrazioni di legionelle superiori a 100 UFC/L, è necessario effettuare interventi di sanificazione.

-Il presente Rapporto di Prova riguarda esclusivamente i campioni sottoposti a prova.

-Tutte le prove riguardano campionamenti microbiologici dell'acqua

-Il Rapporto di Prova non può essere riprodotto parzialmente senza l'autorizzazione scritta e concessa dal laboratorio

Il Responsabile del Laboratorio
Dott. Chimico Patrizia Verduchi

